

Van: [redacted] <[redacted]@odzob.nl>

Verzonden: 05-06-2026 12:33

Aan: [redacted] - [redacted]@odzob.nl>

Onderwerp: FW: Plan van aanpak toezicht bij Marvilla Parks in Kaatsheuvel



Van: [redacted] <[redacted]@odzob.nl>

Verzonden: dinsdag 14 april 2026 14:39

Aan: [redacted] <[redacted]@odzob.nl>

Onderwerp: Plan van aanpak toezicht bij Marvilla Parks in Kaatsheuvel

Hallo [redacted],

Zoals afgesproken hierbij mijn voorstel voor het tijdelijk intensiveren van het toezicht bij de badwaterbassins van Marvilla Parks in Kaatsheuvel. Er zullen dus meerdere fysieke en administratieve controle plaats gaan vinden bij deze locatie.

Deze controles (check's) zullen bestaan uit toezicht nav constatering en uit o.a. de controle van 9 april 2026 en zullen bestaan uit administratieve maar ook fysieke controles.

1. Het tijdig indienen van de Zin lijsten, zodat we grip hebben en houden op de waterkwaliteit: dit zal administratief gebeuren.
2. Het actueel bijhouden van Incidentenlogboek: Dit is door de NVWA ook ter plaatse gevraagd. Ik heb het opgevraagd zodat ik het in het dossier kan stoppen. Een actueel incidentenlogboek (of ongevallen registratie) is van belang om te kijken of de veiligheid van de badwaterbassins en aanhorigheden aanscherping vraagt.
3. Dagelijkse eigen metingen, zodat we de badhouder sturen op hun verantwoordelijkheid om maatregelen nemen bij overschrijdingen: tijdens de controle bleek wel dat er gemeten werd en de resultaten werden genoteerd in het logboek. Ook nieuwe metingen n.a.v. overschrijdingen van de meetwaarden. Ik heb aangegeven dat ze bijzonderheden moeten omschrijven en hoe het wordt/is opgelost (met de tijden erbij). Als we een fysieke controle uitvoeren zullen we ook vragen of ze ter plaatse een meting uitvoeren zodat we grip houden op de waterkwaliteit op dat moment.
4. De risicoanalyse en het beheersplan Legionella opstellen. Tijdens controle heb ik niet ingezien, was op dat moment niet voorhanden. Dit plan (beschrijving) is van belang voor het kunnen controleren van de uit te voeren beheersmaatregelen ter voorkoming of beheersing van het ontstaan van legionella in spelelementen welke gevoed worden met chloorhoudend water.

Ze gaan kijken of **dat** wel al is opgesteld en zullen het, indien voorhanden, naar mij sturen en anders zullen ze het ze snel mogelijk laten opstellen. (De risico punten zijn wel in beeld en worden ook halfjaarlijks onderzocht.)

5. Goede waterkwaliteit. Met de waterkwaliteit gaan ze aan de slag, hier hebben ze al het eea voor uitgevoerd, al liggen ze wel achter op het leveren van de resultaten via ZIN. We controleren op de labresultaten en die voldoen aan de normwaarden. Vandaag (14-4-2026) op locatie geweest om uitleg te geven van ons Zin systeem. De achterstallige maanden (januari, februari en maart 2026) zullen vandaag worden aangeleverd.

Controles:

1. Dit zullen we maandelijks monitoren. Morgen of overmorgen een afspraak op locatie voor uitleg (fysiek)

2. Dit zal ik ontvangen (administratief)

3. Eigen metingen door badhouder bij aanwezigheid van toezichthouder: fysiek op locatie. Als ik er kom zal ik het ook bekijken en "aanscherpen" indien nodig (onvoldoende info o.i.d.). Afhankelijk van de bevindingen zal dit een keer of 4 worden uitgevoerd en bij opening van de buiten bassins

4. Administratief: zal worden doorgestuurd indien in bezit of wordt opgesteld, krijg ik nog uitsluitsel over

5. Hier hebben ze al een slag in gemaakt, de resultaten welke ik heb ingezien voldeden aan de normwaarden (certificaat laboratorium). Dit geldt voor de maandelijkse en 3-maandelijkse resultaten. (administratief en fysiek)

TMO (Team Metingen en Onderzoek) van de Omwb zal in de meivakantie een bemonstering uitvoeren van de binnenbassins en zal door een geaccrediteerd laboratorium de analyse laten uitvoeren. Hier is inmiddels opdracht voor gegeven.

Vooralsnog zijn de buitenbassins nog niet opengesteld voor gebruik. Op last van de NVWA is een speeltoestel afgesloten omdat er geen geldig certificaat voorhanden is. De buitenbassins gaan pas open indien alles voldoet, dus de waterkwaliteit en de eisen welke de NVWA voorschrijft wat betreft de veiligheid van deze speeltoestellen.

Met vriendelijke groet,



Toeziethouder Omgevingswet (zwemwater)

Werkzaam op ma, di, wo, en do.

Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant

Bezoekadres: Wal 28, Eindhoven



@odzob.nl

www.odzob.nl



Lees meer over onze bijdrage aan de leefomgeving in [onze nieuwsbrief](#)

Toelichting grondslagen

In dit document kunt u secties vinden die onleesbaar zijn gemaakt. Deze informatie is achterwege gelaten op basis van de Wet open overheid (Woo). De letter die hierbij is vermeld correspondeert met de bijbehorende grondslag in onderstaand overzicht.

J Art. 5.1 lid 2 sub e

Het belang van de openbaarmaking van deze informatie weegt niet op tegen het belang van de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen

T

Valt buiten reikwijdte van het verzoek