

From: "Dirk van der Linden" <DvdLinden@brabant.nl>
Sent: Tue, 29 Jan 2019 09:37:32 +0100
To: "Yvonne Vos" <YVos@HEUSDEN.NL>
Cc: "René Akkermans" <MAkkermans@brabant.nl>
Subject: RE: GOL is strijdig met verkoop overeenkomst voorterrein
Attachments: Block aanpassing Enexis (3) - Standard.zip

Hallo Yvonne,

Naar aanleiding van je onderstaande mail, het volgende.

-bijgevoegd het dwg bestand van het (aangepaste) ontwerp GOL ter hoogte van het Enexis gebouw-tankstation.

-naar aanleiding van de opmerkingen en het advies van Marcel Schapendonk hebben wij het ontwerp aangepast, door de bestaande duiker (bestaande situatie ten oosten van de Lipstraat) grotendeels te handhaven en de "nieuwe" watergang in te korten.

Een klein gedeelte van de bestaande duiker zal in het project GOL worden ingekort vanwege de uitbuiging van de watergang. Onze inziens ontstaat er dan de gevraagde ruimte voor kabels en leidingen Enexis naar de daarvoor beschikbare onderhoudstrook.

Toelichting:

"Hierbij een uitgeknipt stukje van het (aangepaste) ontwerp nabij het tankstation en Enexisgebouw

Voorzien van de bestaande profielen 51 – 52 en 53

Alleen profiel 52 is uitgewerkt tbv de berekening hydraulisch vermogen (aanpassing ontwerp SFR in 2018)

Ook voorzien van een BGT ondergrond en kadastrale grenzen

Alles tezamen in een dwg-Etransmit zipp formaat"

Met vriendelijke groeten,

Ing. D. (Dirk) van der Linden

Contractmanager

Eenheid: Asset en Integraal Projectmanagement

Tel. (06)55 68 65 62

E-mail: Dvdlinden@brabant.nl

Van: Yvonne Vos

Verzonden: dinsdag 22 januari 2019 13:43

Aan: Dirk van der Linden

CC: Steffi van Puijenbroek- Vinck

Onderwerp: FW: GOL is strijdig met verkoop overeenkomst voorterrein

Hoi Dirk,

Heb jij deze tekeningen of weet je waar we die kunnen achterhalen? Zie mail van collega hieronder.

Met vriendelijke groet,

Yvonne Vos

projectleider



Denk aan het milieu voordat u deze e-mail print

Van: Marcel Schapendonk

Verzonden: dinsdag 22 januari 2019 13:40

Aan: Yvonne Vos <YVos@HEUSDEN.NL>

CC: Marcel Schapendonk <MSchapendonk@HEUSDEN.NL>; Ellen Vos <evos@HEUSDEN.NL>; Ester van Wendel <EvWendel@HEUSDEN.NL>; Lucien Kuijsters <LKuijsters@HEUSDEN.NL>

Onderwerp: RE: GOL is strijdig met verkoop overeenkomst voorterrein

Beste Yvonne,

Graag ontvang ik een digitale tekening in acad (dwg), versie 2005 of een dxf van de locatie bij de Shell in Drunen. Vanaf oversteek Lipsstraat tot aan einde duiker op onderstaande afbeelding, ten oosten van de Shell.

5.1.2.e

Door de sloot achter de Shell 3 m te verschuiven in zuidelijke richting (vanuit het GOL) ontstaat een onderhoudsstrook van 5 m. Deze onderhoudsstrook komt vol te liggen met kabel –en leidingen (zware MS-kabels), de vergunning hiervoor is reeds verstrekt en de werkzaamheden starten eind dit jaar. Deze kabels komen te liggen op de huidige duiker en deze duiker kun je niet wijzigen in een sloot zoals het GOL ontwerp aangeeft. De kabel –en leidingen moeten afbuigen (in een ruime bocht) richting de Lipsstraat. Dit moet nu gedetailleerd worden voor de uitvoering. Er ontstaat een conflict in de Bocht Lipsstraat/Spoorlaan, de bestaande e duiker handhaven want hierover komen heel veel kabel –en leidingen te lopen. Let op → in de sloot ligt een bestaande MS –kabel in het vormzand die verplaatst moet worden middels een sanering.

Echter komen nu meerdere vergunningsaanvragen binnen bij de gemeente en ter hoogte van de rotonde Lipsstraat en het ontstane conflict zal groter worden. De zware MS-kabels in de toekomst zinken zal zeer kostbaar worden. Mijn advies duiker in de bocht handhaven.



Graag ook DWAPRO 51 en 52 digitaal in ACAD aanleveren.

Mvg marcel