

CONCEPT MEMO – Monitoring Brabantse Aanpak Netcongestie

Waarvoor monitoring?

De Brabantse Aanpak Netcongestie heeft als doelstelling om op de korte en middellange termijn te voorkomen dat de provincie (verder) op slot gaat, zodat Noord-Brabant zich kan blijven ontwikkelen op het gebied van woningbouw, economie en verduurzaming. Een samenhangend pakket van negen maatregelen moet leiden tot het structureel verminderen van de impact van netcongestie op de provincie.

Om de voortgang per maatregel te meten, is het belangrijk dat alle betrokken organisaties hier (periodiek) zicht op hebben. Op deze manier kan er tijdig gesignaleerd, bijgestuurd – en indien nodig geëscaleerd – worden als er knelpunten of vertragingen dreigen te ontstaan.

Voorstel voor monitoring

De Brabantse Aanpak Netcongestie bestaat uit negen maatregelen:

- **Maatregel 1. Vergroten inzicht:** met als doel om actueel, gedeeld en handelingsgericht inzicht te hebben in de belasting van het elektriciteitsnet.
- **Maatregelen 2 t/m 9:** diverse maatregelen om het bestaande elektriciteitsnet beter te benutten en de leveringszekerheid van elektriciteit te vergroten, uitgedrukt in MW.

Bespreekpunt werkgroep: hoe krijgen we goed inzicht in welke maatregelen we nodig hebben om uitval te voorkomen (i.v.m. implementering nieuwe spelregels capaciteitsaanvragen en -reserveringen) vs. welke maatregelen vervolgens belangrijk zijn om ontwikkelingen te faciliteren, zolang netverzwaringen nog op zich laten wachten?

De monitoring van de negen maatregelen wordt samengebracht in een dashboard met 1) een inschatting van de belasting van het net en 2) de opbrengst van de maatregelen, uitgedrukt in MW. Het dashboard maakt verder onderscheid in:


- De korte en middellange termijn;
- Het niveau van de provincie en het niveau van de toekomstige zes deelgebieden, omdat de regionale situaties onderling afwijken.

Bespreekpunt werkgroep: wat houden we aan als scope voor de aanpak? 2035 of 2040? Dat bepaalt namelijk ook of we spreken over zes of zeven (toekomstige) deelgebieden (Moerdijk en MRE erbij).

Noord-Brabant

Situatie circa 2030

Van de huidige situatie van één regionaal hoogspanningsnet voor heel Noord-Brabant naar vijf deelgebieden met ieder een eigen koppeling met het landelijke hoogspanningsnet.




Figuur 1 De deelgebieden in Noord-Brabant (Bron: TenneT). Daarnaast is Moerdijk een apart deelgebied.

De monitoring zal zowel kwalitatief als kwantitatief van aard zijn:

- Een kwalitatieve bespreking van de voortgang van het maatregelenpakket. Wat is er bereikt en waar voorzien we knelpunten of vertragingen?
- Een kwantitatieve bespreking van de voortgang van het maatregelenpakket. Wat wordt in MW's verwacht qua belasting van het net en qua opbrengst van de maatregelen? Dit vraagt veel inzet van netbeheerders.

Dashboard: voortgang maatregelen Brabantse Aanpak Netcongestie



Figuur 2 Voorbeeld van een dashboard voor de monitoring

Voorstel voor de bespreking van de monitoring met betrokken partijen

Wanneer?	Wie komen bijeen?	Doel
Maandelijks	Ambtelijke trekkers van de maatregelen	Kwalitatieve monitoring: bespreking voortgang maatregelenpakket; knelpunten en vertragingen signaleren + inzichtelijk maken welke oplossingen voorliggen.
Tweemaandelijks	BBOE en COE	Kwalitatieve monitoring: bespreking voortgang maatregelenpakket; richtinggevende reflecties meegeven op de aanpak om knelpunten en vertragingen op te lossen/ te voorkomen (of verder opschalen)
Halfjaarlijks	BBOE en COE	Kwalitatieve én kwantitatieve monitoring: bespreking voortgang maatregelenpakket; richtinggevende reflecties meegeven om de aanpak om knelpunten en vertragingen op te lossen/ te voorkomen (of verder opschalen)

Bespreekpunt werkgroep: wat is haalbaar qua kwalitatieve en met name kwantitatieve monitoring en met welke frequentie, met name als gaat om het in beeld brengen van de opbrengst van maatregelen? Ter info: halfjaarlijks worden de netuitbreidingen nu gemonitord. En in de FGU wordt telkens een kwantitatief dashboard bijgewerkt, waarin de opbrengst van de maatregelen in MW wordt uitgedrukt.